



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ул. Чернышевского, 19, г. Нальчик, 360017, телефоны: 47-56-09, 74-35-38, факс 47-56-50,
телефон доверия 39-99-99, e-mail: 93538@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. А.А. Калдырова 6, г. Нальчик, 360017, телефоны: 96-07-96, 96-03-11(факс)
телефон доверия 39-99-99, e-mail: ugpnkbr@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ЗОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ул. Заречная, 4, г.п. Залукокоаже, КБР, 361700, телефон/факс 8 (8663)7-41-4-01; 8 (8663)7-42-2-63;
телефон доверия 8(8662)39-99-99, e-mail: kbrpch09@mail.ru

Предписание № 88/09/30

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу МКОУ «Прогимназия №1» г.п. Залукокоаже

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

в лице директора Шаловой Л.Х.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Зольского района по пожарному надзору №58 от « 15 » 09 2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г., № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 27 » сентября 2018 г., по 12 ч. 00 мин. «27» сентября 2018 г. проведена проверка

Государственным инспектором Зольского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

майором внутренней службы Лафшиевым Замиром Ризуановичем

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территорий, зданий и помещений МКОУ «Прогимназия №1» г.п. Залукокоаже

расположенном по адресу: г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 44.

совместно с директором МКОУ «Прогимназия №1», Шаловой Л.Х.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Систему пожарной сигнализации (АПС) обеспечить подачей сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ст. 83 п. 7 ФЗ №123	25.01.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Зольского района
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
по пожарному надзору Лафишев З.Р.

« 27 » 09 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Seclawf
(подпись)

« 27 » 09 2018 г.

Лафишев З.Р.
(подпись)
М.Л.П.*

Директор МКОУ «Прогимназия №1»
Шалова Л.Х.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору